

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА  
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА –  
ДЕТСКИЙ САД № 134

236029, г. Калининград, ул. Ст. л-та Сибирякова, 46,  
тел.21-46-44, тел./факс 21-84-10  
ОКПО 25827278  
ОГРН 1023901007492 ИНН 3906043175

Исх. № 240 от «11» сентября 2015г.

Председателю  
комитета по образованию  
администрации городского округа  
«Город Калининград»  
Т.М. Петуховой

## Информация.

Администрация муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада № 134 предоставляет Вам информацию о выполнении предписаний надзорных органов к новому 2015 – 2016 учебному году:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Адрес	Примечание
1	Заполнения проемов (двери) в противопожарной преграде (в стене), отделяющей помещение пищеблока от коридора отсутствует документ (сертификат в области пожарной безопасности), подтверждающий их предел огнестойкости в соответствии с табл. 23, 24 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно не ниже EI 30	г. Калининград, ул. Старшего лейтенанта Сибирякова, 46	Выполнено август 2015года.
2	Заполнения проемов (двери) в противопожарной преграде (в стене), отделяющей помещение пищеблока от коридора отсутствует документ (сертификат в области пожарной безопасности), подтверждающий их предел огнестойкости в соответствии с табл. 23, 24 Федерального закона № 123 «Технический регламент о	г. Калининград, ул. Нарвская, 78	Срок исполнения ноябрь 2015 года.

	требованиях пожарной безопасности», а именно не ниже EI 30		
--	--	--	--

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 134



 Л.В. Карпенко