

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа надзорной деятельности)

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д.35; тел. (4012) 52-93-06; E-Mail: ugpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

(телефон доверия 79-99-99)

Отдел надзорной деятельности Ленинградского района городского округа
«Город Калининград» УНД ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа надзорной деятельности)

236016, г. Калининград, ул. 1812 года, д.59; тел. (4012) 52-94-80; E-Mail: lenogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 135/184

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

города Калининграда центру развития ребенка - детскому саду №134

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(наименование органа надзорной деятельности)

№135 от 27.03.2012г, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

02.04.2012г. с 11ч. 00 мин. по 12ч. 00 мин.

25.04.2012г. с 13ч. 00 мин. по 14ч. 00 мин.

проведена проверка инспектором ОНД Ленинградского района городского округа

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

«Город Калининград» УНД ГУ МЧС России по Калининградской области,
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

- государственным инспектором городского округа «Город Калининград»
проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)




по пожарному надзору, лейтенантом внутренней службы Бурбилович Кристиной Сергеевной,
в отношении МАДОУ ЦРР д/с №134

расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Старшего Лейтенанта Сибырякова, 46

совместно с

заведующей МАДОУ ЦРР д/с №134, Карпенко Ларисой Владимировной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещение спортивного зала не имеет второго эвакуационного выхода	п.3 ППБ 01-03 - наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке; п.6.12* СНИП 21-01-97* - Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел., помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать в соответствии с требованиями 6.20, г; помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.; помещения класса Ф5 категорий А и Б с численностью работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В — более 25 чел. или площадью более 1000 м ² ; открытые этажерки и площадки в помещениях класса Ф5, предназначенные для обслуживания оборудования, при площади пола яруса более 100 м ² — для помещений категорий А и Б и более 400 м ² — для помещений других категорий. Помещения класса Ф1.3 (квартиры), расположенные на двух этажах (уровнях), при высоте расположения верхнего этажа более 18 м должны иметь эвакуационные выходы с каждого этажа.	04.09.2013	
2.	Не в полном объеме имеются предписывающие и указательные знаки пожарной безопасности в коридорах, на лестничных клетках.	п.3 ППБ 01-03 - наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке; п.2.1.9. ППБ 101-89 - В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности. ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные»	10.09.2012	
3.	Дверь в группе № 8, не оборудована устройством для самозакрывания	п.3 ППБ 01-03 - наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности,	10.09.2012	

		утвержденными в установленном порядке; п.2.1.11. ППБ 101-89 - Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.		
4.	Дверь в группе № 6, не оборудована устройством для самозакрывания	п.3 ППБ 01-03 - наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке; п.2.1.11. ППБ 101-89 - Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.	10.09.2012	Ван. <i>[подпись]</i>
5.	Дверь в группе № 4, не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнениями в притворе	п.3 ППБ 01-03 - наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке; п.2.1.11. ППБ 101-89 - Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.	10.09.2012	Ван. <i>[подпись]</i>
6.	Дверь в группе № 3, не оборудована устройством для самозакрывания	п.3 ППБ 01-03 - наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке; п.2.1.11. ППБ 101-89 - Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.	10.09.2012	Ван. <i>[подпись]</i>
7.	Дверь в помещении прачечной, не оборудована устройством для самозакрывания	п.3 ППБ 01-03 - наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке; п.2.1.11. ППБ 101-89 - Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.	10.09.2012	Ван. <i>[подпись]</i>

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД Ленинградского района городского округа
«Город Калининград» УНД ГУ МЧС России по Калининградской
области - государственный инспектор городского округа
«Город Калининград» по пожарному надзору Бурбилович К.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«25» апреля 2012г.

Предписание для исполнения получил:

заведующая МАДОУ ЦРР д/с №134,

Карпенко Лариса Владимировна
(должность, фамилия, инициалы)

«25» апреля 2012г.

