

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Калининградской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Калининградской области  
(наименование органа надзорной деятельности)

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д.35; тел. (4012) 52-93-06; E-Mail: ugpn@yandex.ru  
(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Ленинградского района городского округа «Город Калининград»  
УНД ГУ МЧС России по Калининградской области  
(наименование органа надзорной деятельности)

236016, г. Калининград, ул. 1812 года, д.59; тел. (4012)52-94-80, 52-94-81; E-Mail: lenogpn@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОНД Ленинградского района городского округа «Город Калининград»  
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица

от «11» декабря 2013 года

№501

1. Провести проверку в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного  
(наименование юридического лица)

учреждения города Калининграда центр развития ребёнка-детского сада №134  
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:

юридический адрес: г. Калининград, ул. Сибирякова, 46  
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)

фактический адрес: г. Калининград, ул. Сибирякова, 46  
или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

Сушко Андрея Владимировича, главного специалиста ОНД Ленинградского района городского  
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц)

округа «Город Калининград» УНД ГУ МЧС России по Калининградской области –  
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

государственного инспектора городского округа «Город Калининград»  
по пожарному надзору

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных  
организаций следующих лиц:

не привлекать

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению

проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации

и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

осуществления проверки противопожарного состояния  
(В случае проведения внеплановой выездной проверки)

мест проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей во исполнения поручения  
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек.

Заместителя Председателя Правительства РФ Д.О. Рогозина от 25.10.2013г № РД-П4-7672, а также  
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора).

Распоряжения Главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору  
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента РФ, Правительства РФ.

генерал-майора внутренней службы Б.А. Борзова от 31.10.2013г. №324  
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений.

В случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена

немедленно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно

в момент его совершения - реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение)

задачами настоящей проверки являются: оценка исполнения юридическим лицом  
обязательных требований пожарной безопасности и иных нормативных документов в области  
пожарной безопасности

**6. Предметом настоящей проверки (отметить нужное):**

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;  
 соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;  
 выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;  
 проведение мероприятий:  
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;  
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
по обеспечению безопасности государства;  
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

**7. Срок проведения проверки:**

не более 20 рабочих дней

(не более 20 рабочих дней / 50 часов / 15 часов)

**К проведению проверки приступить**

«16» декабря 2013 года

**Проверку окончить не позднее**

«20» декабря 2013 года

**8. Правовые основания проведения проверки:**

Федеральный закон от 21 декабря 1994г.

«О пожарной безопасности» № 69-ФЗ, Федеральный закон от 26 декабря 2008г. «О защите прав

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка, ссылка на положения (нормативных)

юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля

правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

(надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ; Федеральный закон от 22 июля 2008г. «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; Постановление Правительства

Российской Федерации № 290 от 12 апреля 2012г. «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ

ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»; ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 25 апреля 2012 г. N 390

**9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:**

- обследование объектов защиты (визуальный осмотр);

- анализ документов, относящихся к вопросам соблюдения и обеспечения требований пожарной безопасности;

- установление уровня знаний обязательных требований пожарной безопасности путём выборочного опроса персонала;

- иные процессуальные действия, установленные законодательством Российской Федерации;

**10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):**

Приказ МЧС России от 28.06.2012 N 375 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.07.2012 N 24901)

**11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:**

- правоустанавливающие документы;

- документы, подтверждающие законность представителя юридического лица;

- документы, подтверждающие устранение нарушений требований пожарной безопасности

начальник ОНД Ленинградского района городского округа

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального

«Город Калининград» УНД ГУ МЧС России по Калининградской области –

контроль, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

главный государственный инспектор городского округа

«Город Калининград» по пожарному надзору Берёза В.А.

(подпись, заверенная печатью)

Сушко Андрей Владимирович – главный специалист отдела надзорной деятельности Ленинградского

( фамилия, имя, отчество (в случае если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

района городского округа «Город Калининград» УНД ГУ МЧС России по Калининградской области –

государственный инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

УНД ГУ МЧС России по Калининградской области тел./факс 52-94-85; E-mail: lenogpn@mail.ru

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

*(наименование территориального органа МЧС России)*

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

*(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)*

УНД ГУ МЧС России по Калининградской области

*(наименование органа государственного пожарного надзора)*

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д.35; тел. (4012) 52-93-06; E-Mail: ugpn@yandex.ru

*(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)*

*(телефон доверия 79-99-99)*

ОНД Ленинградского района городского округа «Город Калининград»

УНД ГУ МЧС России по Калининградской области

*(наименование органа государственного пожарного надзора)*

236016, г. Калининград, ул.1812 года, д.59; тел. (4012) 52-94-80; E-Mail: lenogpn@mail.ru

*(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)*

*г. Калининград*

*(место составления акта)*

*19.12.2013 г.*

*(дата составления акта)*

*17 часов 00 минут*

*(время составления акта)*

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**ОНД Ленинградского района городского округа «Город Калининград»**

**юридического лица**

**№ 501**

По адресу/ адресам: *г. Калининград, ул. Сибирякова, 46*

*(место проведения проверки)*

На основании *распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки № 501 от 11.12.2013 г.*

*(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))*

была проведена *внеплановая выездная* проверка в отношении:

*(плановая/ внеплановая, документарная/ выездная)*

*Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда  
центр развития ребёнка-детского сада №134*

*(наименование юридического лица, фамилия, имя и (последнее при наличии) отчество индивидуального предпринимателя)*

Дата и время проведения проверки:

*«19» декабря 2013 года с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. продолжительность: 1 ч. 00 мин.*

*(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)*

Общая продолжительность проверки:

*1 час 00 мин. с «19» декабря 2013 года по «19» декабря 2013 года*

*(рабочих дней/часов)*

Акт составлен: *ОНД Ленинградского района городского округа «Город Калининград»*

*(наименование органа государственного пожарного надзора)*

*УНД ГУ МЧС России по Калининградской области*

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(-а) (заполняется при проведении выездной проверки):

*✓ [подпись]*

*подпись,*

*(фамилии, инициалы,*

*«16» декабря 2013г.*

*дата,*

*10 ч. 30 мин.*

*время)*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

*(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)*

Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку: Сушко Андрей Владимирович, главный специалист  
ОНД Ленинградского района городского округа «Город Калининград» УНД ГУ МЧС России по  
Калининградской области - государственный инспектор городского округа  
«Город Калининград» по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(-их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имени, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

заверующий Каренин Л.В.  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:  
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено нарушений требований пожарной безопасности в период проведения проверки не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

[подпись]  
(подпись проверяющего)

[подпись]  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

[подпись]  
(подпись проверяющего)

[подпись]  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку:

[подпись] /Сушко А.В./

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

Каренин Л.В. заверующий  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» декабря 2013 г.

[подпись]  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

[подпись]  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

# СПИСОК

МАДОУ г. Калининграда ЦРР №/с и 134

(наименование организации)

## прошедших инструктаж по пожарной безопасности

№ п/п	Фамилия, инициалы	Дата инструктажа	Занимаемая должность	Подпись
1.	Варшаво А.В.	19.12.13	заведующий	<i>[Signature]</i>
2.	Грибано С.В.	19.12.13	зам. зав. по ВКР	<i>[Signature]</i>
3.	Ташешина О.Ю.	19.12.13	зам. зав. по ВКР	<i>[Signature]</i>
4.	Смирнова И.Б.	19.12.13	муж. руководитель	<i>[Signature]</i>
5.	Бастаев А.В.	19.12.13	военный	<i>[Signature]</i>
6.	Шурова С.В.	19.12.13	военный	<i>[Signature]</i>
7.	Косенко О.В.	19.12.13	учитель-логопед	<i>[Signature]</i>
8.	Вирв С.А.	19.12.13	военный	<i>[Signature]</i>
9.	Томашева Ю.П.	19.12.13	военный	<i>[Signature]</i>
10.	Тимофеева М.С.	19.12.13	военный	<i>[Signature]</i>
11.	Косенкова Т.Ч.	19.12.13	военный	<i>[Signature]</i>
12.	Кочина Н.В.	19.12.13	военный	<i>[Signature]</i>
13.	Колодкино И.И.	19.12.13	военный	<i>[Signature]</i>
14.	Кондратова О.А.	19.12.13	военный	<i>[Signature]</i>
15.	Томашев С.В.	19.12.13	муж. руководитель	<i>[Signature]</i>
16.	Селезнева М.И.	19.12.13	военный	<i>[Signature]</i>
17.	Александров В.В.	19.12.13	инструктор воен.	<i>[Signature]</i>
18.	Костерова М.М.	19.12.13	военный	<i>[Signature]</i>
19.	Кравец И.А.	19.12.13	военный	<i>[Signature]</i>
20.	Савинова Ю.В.	19.12.13	военный	<i>[Signature]</i>
21.	Зорюк А.С.	19.12.13	военный	<i>[Signature]</i>
22.	Александрова Т.А.	19.12.13	военный	<i>[Signature]</i>
23.	Деметрова С.Ч.	19.12.13	военный	<i>[Signature]</i>
24.	Курочкина С.С.	19.12.13	военный	<i>[Signature]</i>
25.	Тимоно С.В.	19.12.13	военный	<i>[Signature]</i>
26.	Панова Ю.В.	19.12.13	военный	<i>[Signature]</i>
27.	Басюкова Е.А.	19.12.13	военный	<i>[Signature]</i>
28.	Темрюкова И.Г.	19.12.13	военный	<i>[Signature]</i>
29.	Смирнова С.А.	19.12.13	военный	<i>[Signature]</i>
30.	Васильева И.И.	19.12.13	военный	<i>[Signature]</i>

Инструктаж провел

*[Signature]*  
(должность, подпись)

# Требования пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий

(выписка из «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,  
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390)

Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает:

- а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
- б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со сгораемыми перекрытиями допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводятся только в светлое время суток. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

- а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
- б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

Двери на путях эвакуации должны открываться наружу по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.