



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,
электронный адрес: mchs39@mail.ru, сайт: 39.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-91-37, E-Mail: ugpn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу
«Город Калининград»**

236016, г. Калининград, ул. 1812 года, д. 59; тел. (4012) 52-94-80, E-Mail: gorotdel39@mail.ru

**Предписание № 109/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка – детский сад № 134; (ИНН 3906043175, ОГРН 1023901007492)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

распоряжение заместителя начальника ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области – заместителя главного государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору А.В. Сушко от 29.07.2020 № 109

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 03 августа по 21 августа 2020 года Зуевой Юлией Витальевной, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору, проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здание и территория детского сада по адресу: г. Калининград, ул. ул. Старшего лейтенанта Сибирякова, д. 46,

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Карпенко Ларисой Владимировной – заведующим МАДОУ

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнен

1	2	3	4	и е) 5
1.	Не представлен расчёт категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений производственного, технического назначения (электрощитовая, прачечная, гладильная, склад в подвале, кабинет кастелянши, костюмерная (2 этаж), архив). На дверях указанных помещений не обеспечено обозначение их категорий.	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)	1 августа 2021 года	
2.	Ширина марша центральной лестницы в здании, предназначенной для эвакуации людей составляет менее 1,35 м., а именно – 1,10 м.	п.33 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390); п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171);	1 августа 2021 года	
3.	Ширина марша лестницы из групп 1, 12, предназначенной для эвакуации людей составляет менее 1,35 м., а именно – 1,10 м.	п.33 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390); п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171);	1 августа 2021 года	
4.	Ширина марша лестницы из групп 7, 9 в здании, предназначенной для эвакуации людей составляет менее 1,35 м., а именно – 0,97м.	п.33 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390); п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171);	1 августа 2021 года	
5.	На путях эвакуации применен материал (краска) применен материал (краска), класс пожарной опасности которого составляет выше КМ 2	ст. 134, ч.1, ч.2, ч.3, ч.6, ч. 7 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.	1 августа 2021 года	
6.	Для отделки пола (группа № 3 (игровая),4 (раздевалка),5 (игровая), 6 (игровая),7,8 (спальное помещение),9 (игровая), 10,11 (раздевалка), 12 (игровая), музыкальный зал) применен материал (линолеум), класс пожарной опасности которого составляет выше КМ 2	ст. 134, ч.1, ч.2, ч.3, ч.6, ч. 7 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.	1 августа 2021 года	
7.	Для отделки стен (группа № 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) применен материал (краска), класс пожарной опасности которого составляет выше КМ 2	ст. 134, ч.1, ч.2, ч.3, ч.6, ч. 7 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.	1 августа 2021 года	
8.	Ширина эвакуационных выходов из помещений	П.33 Правил противопожарного	1 августа	

	составляет менее 1,2 м., а именно: 0,80 м. – группа № 1; 0,91 м. – группа № 2; 0,71 м. – группа № 3; 0,71 м. – группа № 4; 0,79 м. – группа № 5; 0,80 м. – группа № 6; 0,79 м. – группа № 7; 0,80 м. – группа № 8; 0,77 м. – группа № 9; 0,78 м. – группа № 10; 0,78 м. – группа № 11; 0,81 м. – группа № 12	режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390); п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171);	2021 года	
9.	Ширина эвакуационных выходов из здания детского сада составляет менее 1,2 м.	п.33 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390); П. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171);	1 августа 2021 года	
10.	Устройство преграждающее управляемое (электромагнитный замок) из групп, расположенных на первом этаже здания не имеет возможности механического аварийного открывания в случае пропадания электропитания, возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.	ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 5.2.1.7 ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»	1 августа 2021 года	
11.	Подвальное помещение здания детского сада (со стороны улицы) не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей при пожаре.	ст.ст. 54, 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ. п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 п. А10, приложение А СП 5.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №175);	1 августа 2021 года	
12.	В помещениях допускается размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0.5 метра от электросветильников и менее 1 метра от систем вентиляции.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) Ст.54 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	1 августа 2021 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц

и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору капитан внутренней службы
Зуева Юлия Витальевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«21» августа 2020 года



Предписание для исполнения получил(а):

Карпенко Лариса Владимировна –
заведующий МАДОУ

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
проверки)

«21» августа 2020 года

